

# 鄱阳县安全生产委员会办公室

鄱安办字〔2023〕11号

## 鄱阳县安全生产委员会办公室关于开展 全县安全生产综合督查工作的通报

各乡镇（街道）人民政府（办事处），县安委会各成员单位，省属、市属驻鄱企业和县属集团公司：

按照县委、县政府的决策部署，全国“两会”期间，县安委会组织了6个安全生产综合督导组赴各地、各部门开展安全生产督察，为进一步压实安全生产责任，扎实推动安全生产各项重点工作落地生根，巩固督查成效，现将有关情况通报如下：

### 一、总体情况

围绕“查问题、促整改、保安全”目标任务，3月1日至3

月10日，各督查组聚焦问题隐患排查整治，突出各地、各部门安全防范措施落地落实，按照“存量隐患要整改、动态隐患要清零”工作要求，共检查了30个乡镇（街道）、12个部门、60家生产经营单位，共发现安全生产问题隐患112条，其中乡镇（街道、园区）12条，部门6条，生产经营单位94条；以上问题各组均已当场反馈，并要求各地落实整改。

## 二、存在的问题

（一）全国“两会”期间安全防范措施落实情况方面。一是工作部署不及时，一些部门未对本地区、本行业领域“两会”期间安全防范作专题部署或未形成正式的安全生产部署文件和工作方案，二是部门隐患排查治理不全面，不深入，未及时跟踪督办、督促整改闭环。

（二）安全检查未形成工作合力。从督查情况看，各地发现的问题多集中在责任制落实、工作安排部署等管理层面，而对生产经营建设现场的深层次安全隐患发现较少，反映出安全检查方式单一，缺乏针对性，部门之间联动不足，未形成有效工作合力。少数单位仍然以会议贯彻会议、以文件落实文件，没有对隐患整改情况及时开展“回头看”。

（三）企业主体责任落实方面。一是全员安全生产责任制落实有差距。安全生产责任书签订未实现全覆盖，如企业实际控制人、门卫等岗位人员未签订；内部吹哨人制度未建立健全，各地企业普遍未建立鼓励员工发现、举报违法行为的奖惩机制，未

将安全生产举报投诉渠道和方式传达至每名员工。二是隐患排查治理不到位。三是安全生产教育培训不到位。四是生产安全应急预案及演练不到位。

### 三、下一步要求

（一）强化问题整改闭环。各地要对照问题清单，立行立改，以整改促落实。对一时难以整改的，要明确责任、措施、资金、时限、方案，按照隐患排查“五落实”要求进行整改。同时，要举一反三，深入分析研判本地区本行业不放心风险隐患和工作短板弱项，确保安全监管措施落地落实。对已整改到位的问题，要适时进行“回头看”严防问题反弹。

（二）严格责任落实落地。对于排查出的问题隐患，各地要制定方案，层层分解；要捆绑责任，落实到人，严防责任落实“挂空档”。要督促企业紧盯关键环节、部位、岗位，通过构建“企业自查+部门监管+政府督查”的工作机制，持续压紧压实属地监管、部门监管和企业主体责任。同时，县安委办将动态跟踪各地问题整改落实情况，加强对反馈问题整改情况进行“回头看”，强力跟踪问效推动工作落实。

（三）狠抓重点工作落实。全国“两会”结束后，各地要坚持监管与服务相结合，加强对停产复工企业的管理，督促企业落实开工方案，机器设备重启前进行检维修作业，确保“不安全不复工、不安全不生产”。要持续深化安全风险防范大宣传大实践巩固提升行动，不断掀起安全宣传热潮，营造人人讲安全、人

人关心安全的浓厚氛围。请各地、各部门于2023年4月14日下午下班前，将问题整改落实情况报送县安委会办公室。

联系人：严丽英；联系电话：0793-5226617；

电子邮箱：Pyawb@outlook.com。

附件：

1. 安全生产督查问题清单

鄱阳县安全生产委员会办公室

2023年3月15日



## 附件 1

# 安全生产督查问题清单

**1. 交通运输局：**（1）朱家溪口县道加强项目部安全台帐建设及施工人员安全教育培训；（2）建桥产业路路段未设立警示标志，加强项目部安全台帐建设及施工人员安全教育培训。

**2. 农业农村局：**（1）游城乡个体户徐绍江，拖拉机作业时未携带操作证；（2）田畝街镇个体户苏新明拖拉机操做时未携带操作证。

**3. 县住建局：**（1）首都师范大学鄱阳附属中学安全员配置不满足要求，架子工无证上岗；（2）芦田仁翔首府工地现场无危险警示牌与警示横幅，工地围栏板损坏比较严重，消防设备比较简略。

**4. 莲花山乡：**（1）九岭山庄灭火器失效；（2）莲花山乡萤石矿运输车辆管理混乱，存在超载现象，施工场所缺少安全警示牌。

**5. 侯家岗乡：**（1）侯家岗液化站发现充装人员在作业时未穿着防静电服及手套；（2）共大玩具厂，消防设施缺失，厂房

简陋，存在安全隐患；（3）陈炳辉服装厂消防设施缺失，逃生通道不畅，存在安全隐患。

**6. 石门街镇：**石门街辉宏服装厂、石门街威宏服装厂存在管理不规范、安全培训不到位，导致员工安全意识淡薄，消防器材缺少需补充

**7. 谢家滩镇：**华兴购物超市消防器材数量不足未放置明显区域，未对员工进行安全培训。

**8. 游城乡：**万家红超市、林林智能家电灭火器过期，未放置明显区域，未对员工进行安全培训。

**9. 芦田乡：**（1）乡政府未见“两会”期间和“两节”安全生产会议记录及文件，应急办没有详细的安全管理台帐，整改告知书没有形成闭环管理；（2）华裔商务酒店消防栓箱无标识，6楼消防栓无软管；（3）洪门口医院一楼电梯口2个灭火器失效；（4）鄱阳县鄱源五金有限公司部分灭火器失效。

**10. 凰岗镇：**（1）镇政府只有“两会”期间相关文件，未看到会议记录，整改台帐比较简单；（2）长青正骨医院主体基本竣工，现场物料摆放脏乱差，临边防护不到位；（3）东渡精密织针科技有限公司无机器检修记录，没有形成安全台帐，建议安排专人专岗负责安全；（4）伟鸿达科技有限公司灭火器数量偏少。

**11. 古县渡镇：**（1）镇政府无“两会”期间文件，无管理对象清单，问题整改无整改后的佐证材料；（2）好又多超市灭火器数量偏少、加强员工消防培训；（3）哲博制衣有限公司部分灭火器过期，一楼货梯防护栏破损；（4）群英加油站加强安全生产台帐、资料建设。

**12. 昌洲乡：**（1）乡镇府未形成两会期间文件，排查台帐还需完善；（2）鄱阳县昌州乡供水有限公司安全生产相关台帐不完善；（3）敬老院部分灭火器失效，消防栓堆放杂物。

**13. 饶埠镇：**（1）镇政府“两会”、“两节”期间的文件、会议记录、排查整改台帐不完善；（2）时代华联超市部分灭火器失效，员工不会使用灭火器；（3）舒香纯 KTV/宾馆部分灭火器到黄色区域；（4）道金服饰部分灭火器失效，楼道堆放杂物，电线裸露在外。

**14. 交通运输局：**（1）朱家溪口县道加强项目部安全台帐建设及施工人员安全教育培训；（2）建桥产业路路段未设立警示标志，加强项目部安全台帐建设及施工人员安全教育培训。

**15. 柘田街乡：**（1）乡政府未见“两会”期间安全生产专题会议记录；（2）鄱阳县巅峰砂石销售有限公司停工一年多，有安全人员值班；（3）柘田街中学学校围墙约 50 米存在倒塌危险，

设立了警示标志；（4）国兴精细化有限公司停工一年多，有人员值班。

**16. 金盘岭镇：**（1）镇政府未见安全隐患排查台帐；（2）鄱阳县金田建筑材料有限公司关停治超平台传输设备电源，并督促企业严格落实治超平台设备联网；（3）金海鑫购物广场应急通道堆放杂物，逃生标志设置不规范。

**17. 四十里街镇：**（1）消防所仅有牌子；（2）胜荣产品加工厂无安全教育培训，企业安全生产规章制度未见；（3）烟花爆竹经营有限公司有少数灭火器失效，企业未制定“一图一牌”之清单；（4）惠民学校未对驾驶人员开展安全生产培训，应急演练未开展。

**18. 高家岭镇：**（1）鄱阳县久超建材有限公司企业关停治超平台传输设备电源，未组织驾驶员安全培训。

**19. 工业园区管委会：**吉利新能源未经过住建局审核验收、光腾微纳装修改造未经过住建局审核验收，晶科能源、吉利新能源、光腾微纳这三家企业均为2022年新投产项目，标识化管理方面不够规范，员工安全意识有待进一步加强。

**20. 鄱阳镇：**长运公司、喜庆服装厂均不同程度存在消防设施未保持完好有效，消防安全意识薄弱等问题。



**21. 饶州街道：**士湖小区的两家制衣厂存在工业性质厂房设置在居民楼，该类场所建筑性质不符合消防安全要求。

**22. 乐丰镇：**（1）鄱余液化气站员工安全意识薄弱，水泵房及2处喷淋管网关闭，防护堤存在破损漏洞，可燃气体报警器处于瘫痪状态；（2）饶州酒业安全生产管理混乱，厂区内杂草丛生，前期我大队下发的责令限期整改内容均未整改。

**23. 三庙前乡：**（1）龙丰加油站，两具灭火器涉嫌使用不合格消防产品、灭火毯均存在老旧未及时更换等问题；（2）金麟服装厂安全生产管理混乱，场所内堆放大量货物，电动车停放在室内，生产车间使用泡沫夹心彩钢板进行搭盖，三楼设置的生产车间有近30人，楼梯间设置形式不符合标准，一旦发生火灾极易造成人员伤亡。

**24. 饶丰镇：**（1）华联超市存在疏散指示标志及应急照明灯具未保持完好有效、室内消火栓无水等问题；（2）鄱阳县淡水香米业有限公司安全生产管理混乱，电动车停放在室内，未设置消火栓系统等问题；（3）饶丰中学宿舍楼存在灭火器配置不足，应急照明及疏散指示标志灯具未保持完好有效。

**25. 白沙洲乡：**白少洲爱桃百货店经营烟花爆竹营业执照上未有经营范围、经营烟花爆竹的危险化学品经营许到期，换发的

新证未能出示。

**26. 莲湖乡：**消防所工作人员行政执法的水平不够高，办案程序不太懂，需要加强学习。

**27. 响水滩乡：**响水滩乡液化气站内配电房杂乱，未设置防鼠网。

**28. 油墩街镇：**好又多超市消防栓旁堆积货物。



